

ОТЧЁТ об исполнении предписания ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе от 26.04.2024 № 91 «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований»

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений законодательства об образовании приняты меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих их совершению:

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при директоре 29.04.2024.

2. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений от 30.04.2024 года.

3. В целях устранения нарушений обязательных требований в деятельности МБОУ СОШ №5 проведена следующая работа:

п/п	Выявленное нарушение	Информация по выполнению выявленных нарушений
улица Пушкина, д.15/1		
1.	На момент проведения обследования выявлены нарушения отделки ограждений батарей, дефекты покрытия линолеума в кабинетах № 27, 36.	В кабинетах №№ 26, 27; - заменены ограждающие устройства на отопительные приборы; - устранены нарушения отделки пола.
2.	На момент проведения обследования установлено, что кабинеты химии и физики оборудованы демонстрационными столами на подиуме, но столы не оснащены бортиками по наружному краю.	Стол в кабинетах химии и физики оснащены бортиками по наружному краю.

Директор



Н.Ю. Петкова

23.08.2024 г.